


# Stueplan

B3.  
OSBL. 1,85  
Ler  
Moræneler



B4.  
OSBL. 4,3  
Moræneler

B2.  
OSBL. > 4,0  
Tørv, gytje

B1.  
OSBL. 2,3  
Ler, sand  
Moræneler

## Pælemontage

Pæletop minimum kt. +60,80.

Ø88,9x8x2000mm\_Ø350\_Ø350x10mm\_Rå

Pæl 1 - 12 á 5 m. længde.  
Pæl 13 - 16 á 4 m. længde.








Mulig løft for pæl nr. 4 - 11.


## Pæletype


Ø88,9x8x2000mm\_Ø350\_Ø350x10mm\_Rå

Pæl 1 - 12 á 5 m. længde.  
Pæl 13 - 16 á 4 m. længde.


Mulig løft for pæl nr. 4 - 11.

-  ScrewFast skruerpæl
-  ScrewFast skruerpæl mulig løft.
-  Nivelement murværk i facade
-  Nivelement gulve
-  Sætningsrevne i betongulv
-  Sætningsrevne i murværk / fundament
-  Forslag til geoteknisk boreprøve med minirig




Tegning / emne	Tegn. f. udførelse af stabilisering	
Kunde:	Jens Erik Jensen	
Adresse:	Appelvej 14, 5690 Tommerup	
Projektleder:	Esben Pilegaard	
	Dato:	13-05-2026

# Plan kælder




- KT. 00 ↑ Nivelement murværk i facade, målt uk.loft
- Kt. -07 Nivelement gulve, målt 3 murskifte i facade
- ⚡ Sætningsrevne i betongulv
- ⚡ Sætningsrevne i murværk / fundament
- ⊗ Forslag til geoteknisk boreprøve med minirig

Tegning / emne	Tegn. registrering. Højder indvendig.	
Kunde:	Jens Erik Jensen	
Adresse:	Appelvej 14, 5690 Tommerup	
Projektleder:	Esben Pilegaard	




mod Nord




mod Vej og Øst



mod Syd



mod Vest



Tegning / emne	Tegn. registrering. Oprindelig bygningstegning	
Kunde:	Jens Erik Jensen	
Adresse:	Appevej 14, 5690 Tommerup	
Projektleder:	Esben Pilegaard	Dato: 25-03-2026

